

ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
Удмуртской Республики
ГЛАЗОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОКУРАТУРА
ул. Пряженникова, 29, г. Глазов, 427626

Директору автономного учреждения
социального обслуживания
Удмуртской Республики
«Республиканский центр социальной
реабилитации и адаптации»

Ибрагимову И.А.

426052, УР, г. Ижевск, ул. Шевченко,
д. 25

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

08.04.2025 № 025-2025/Прлп79-25-20940031

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Глазовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, в филиале автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации» - отделение социальной гостиницы в г. Глазов, расположенного по адресу: УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 31. в ходе которой выявлены нарушения закона.

Согласно ст.ст. 1, 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту – Правила противопожарного режима в РФ).

В силу требований ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные

Вход. № 1132
«14» 04 2025 г.
подпись

Глазовская межрайонная прокуратура
Удмуртской Республики
№ 025-2025/Прлп79-25-20940031

требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В нарушение п.60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков замены огнетушителей (огнетушители №7 и № 8)

Вопреки п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», графическая часть планов эвакуации не соответствует фактическому плану первого этажа.

Вышеуказанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности закона представляют опасность для жизни и здоровья граждан, находящихся в учреждении, а также имущества учреждения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте.

Выявленные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными должностными лицами филиала автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации» - отделение социальной гостиницы в г. Глазов, расположенного по адресу: УР, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 31, а также ослабленного контроля со стороны Руководителя учреждения.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности, их причин и условий им способствующих: обеспечить неукоснительное исполнение требований пожарной безопасности на объектах, рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности.
3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления прошу заблаговременно уведомить Глазовского межрайонного прокурора.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в месячный срок в письменной форме с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Заместитель межрайонного прокурора

юрист 1 класса

А.В. Корепанов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 651BECS322EAF4B70C6D89CB956415957

Владлен Корепанов Андрей Владимирович

Подпись: 11.09.2021 10:08:12 08.12.2022