



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА
Удмуртской Республики

ГЛАЗОВСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА

ГЛАЗОВСКОЕ ИРКУСКОЕ
ПРОКУРАТУРА

ул. Пряженникова, 29, г. Глазов, 427626

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



563385 070307

Автономное учреждение
социального обслуживания
Удмуртской Республики
«Республиканский центр
социальной реабилитации и
адаптации»

ул. Шевченко, д.25, УР, г.
Ижевск, 426052

17.06.2026 №041-2026/Прдп214-26-20940031

об устранении нарушений
законодательства

Глазовской межрайонной прокуратурой Удмуртской Республики совместно с Отделом надзорной деятельности г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов проведена проверка соблюдения отделением социальной гостиницы автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский центр социальной реабилитации и адаптации» по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пряженникова, д. 31 (далее - Республиканский центр адаптации), требований противопожарного законодательства в ходе которой выявлены следующие нарушения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что граждане имеют право на защиту своей жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила противопожарного режима) устанавливаются требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Вопреки подпункту «б» п. 27 Правил противопожарного режима, допускается размещение горючих материалов, мебели (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов.

Глазовская межрайонная прокуратура Удмуртской
Республики

№ 041-2026/Прдп214-26-20940031

Указанные нарушения требований законодательства создают угрозу безопасности жизни и здоровью работников на рабочих местах, иных лиц находящихся в помещениях отделения социальной гостиницы, а также имуществу.

Выявленные в ходе проверки нарушения действующего законодательства являются недопустимыми, стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными должностными лицами, а также недостаточного контроля со стороны руководителя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление с участием представителя прокуратуры и принять незамедлительные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления прошу уведомить Глазовского межрайонного прокурора.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в Глазовскую межрайонную прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня получения представления.

Заместитель межрайонного
прокурора

младший советник юстиции

М.В. Гаптраханова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02DAF02F1884C1DFA7E70F9AD8007F2F
Владелец Гаптраханова Мария Владимировна
Действителен с 07.07.2025 по 30.09.2026